



18.7.24

לכבוד
גל אריה

קצרים
שיפוץ מבנה והתאמתו למוסד חינוכי לילדים עם צרכים מיוחדים.

לגל שלום
להלן הערות כלליות למבנה:
יש לבצע הפרדת אש בין המבנה לחלק שישמש כבית ספר לחינוך מיוחד.
לכל קומה נדרש שחרור עשן בשטח מצטבר של 2 אחוז משטח הקומה.
שחרור העשן אפשר שיהיה דרך חלונות הניתנים לפתיחה ידנית ללא שימוש במכשירים מיוחדים. או באמצעות חלונות חשמליים. מערכת השליטה בעשן תמנע בין היתר את הצורך ברחבת חילוץ.
בכל קומה לפחות עמדת כיבוי אחת.
בחצר (בד"כ ליד ביתן השומר) ברז כיבוי " 3" והסנקה.
חסרה תכנית פיתוח.
לכל קומה 2 יציאות לפחות המרוחקות זו מזו לפחות מרחק של חצי אלכסון הקומה. הכניסה הראשית לבית הספר לפחות 1.65 מ'.
את כל הדלתות ניתן יהיה לפתוח בכיוון המילוט ללא מפתח נשרף. בתרגום לעברית פשוטה נדרש פרפר
בכל ארון חשמל המיועד ל-63 אמפר ומעלה יותקן גלאי.
ארון המיועד ל-80 אמפר ומעלה יצויד בהתקן ניתוק מהמקור.
ארון היועד ל-100 אמפר ומעלה יצויד בכיבוי בתוך הלוח.
כל המבנה יוגן המערכת גילוי, תאורת חירום וכריזה.
דלתות הכיתות ברוב 90 לפחות ונפתחות כלפי חוץ.
כל הדלתות במבנה יצוידו במגיני אצבעות.
לסמן את מיקום המזכירות.

בכבוד רב
אינג' ניסן כהן
ממונה ויועץ בטיחות
מ.ר. 115848

ניסן כהן
יועץ בטיחות
מהנדס מ.ר. 115848
050-406099

רח' רמז 47, קרית טבעון 36044, טל. 9837217 04, נייד. 050 5406099, פקס.

04 9534638

E-mail: nissan@nissanc.co.il